

名稱：一般爆竹煙火型式認可及個別認可作業辦法

修正日期：民國 104 年 12 月 24 日

生效狀態：※本法規部分或全部條文尚未生效

104.12.24 修正發布全文 18 條；並自中華民國一百零五年七月一日施行

第 1 條

本辦法依爆竹煙火管理條例第九條第七項規定訂定之。

第 2 條

本辦法用詞，定義如下：

- 一、型式認可：指在國內製造前或中央主管機關許可輸入前，驗證一般爆竹煙火之分類、形狀、構造、材質、成分、性能及標示，符合本辦法規範之程序。
- 二、個別認可：指已取得型式認可之一般爆竹煙火，在國內製造出廠前或自國外或大陸地區輸入銷售前，驗證其形狀、構造、材質、成分、性能及標示與型式認可相符之程序。
- 三、燃燒：指一般爆竹煙火作用時發出火焰、火星、火花、聲響或煙霧等狀態。
- 四、速燃：指一般爆竹煙火未依原設計方式穩定燃燒，且縮短其燃燒時間者。
- 五、爆燃：指應進行燃燒、噴射或發煙之一般爆竹煙火發生爆炸之現象者。
- 六、噴射：指以火藥筒燃燒所噴出之氣體為動力，進行旋轉、行走及飛行等狀態。
- 七、發煙：指以產生煙霧為目的之燃燒狀態。
- 八、塞底：指在筒管底部或中間底部使用紙、塑膠、黏土、水泥、石膏、木材或木粉等物堵塞，以防止火藥燃燒時，從筒管後方噴出火星或氣體等之措施。
- 九、底座：指用紙、塑膠、木材或相類似材料製成，裝在火花類、升空類或煙霧類等一般爆竹煙火主體之底部者。
- 十、發射底座：指用紙、塑膠、木材、金屬板及金屬絲或相類似材料製成，裝置於飛行類一般爆竹煙火底部者。
- 十一、主體：指一般爆竹煙火中裝置或黏塗火藥之部分及以火藥壓製成型之一般爆竹煙火。
- 十二、本體：指一般爆竹煙火之單一成品。
- 十三、火藥：指一般爆竹煙火所用藥劑之總稱。
- 十四、導火線：指將火藥揉入紙中或將火藥放在紙或線等之中央後，扭、編成芯之線狀物，供一般爆竹煙火點火使用或筒管間之火藥線。
- 十五、安全引線：指可承受三秒以上旁燃之導火線。
- 十六、柄：指一般爆竹煙火中以紙管、塑膠管、竹、木、鐵絲或相類似材料製成支撐主體之部分。
- 十七、笛音：指筒管內之火藥作用時，發出嗶或滴等尖銳之聲音。
- 十八、全長：指一般爆竹煙火之主體、底座或發射底座、柄、尾和翼等共同構成之外形長度。但不包括外部之裝飾紙。
- 十九、斷火：指一般爆竹煙火燃放時，導火線或主體中途熄滅或未點燃火藥之現象。
- 二十、燃成率：指一般爆竹煙火燃放時，其燃成數占燃放總數之比率。

第 3 條

一般爆竹煙火型式認可應符合下列共同認可要件：

- 一、燃放後不得產生尖銳碎片。
- 二、外觀或包裝不得類似糖果或其他食品，且外表應整潔，不得有變形、污損、生鏽或發霉之情形。
- 三、塞底應牢固，能防止燃燒時火焰、火星由尾端噴出。
- 四、底座或發射底座材料應能承受主體作用時之衝擊力，安裝應牢固不得脫落。
- 五、火藥充填應確實，不得洩漏，表面不得殘留明顯藥粉。
- 六、一般爆竹煙火與原設計尺寸應符合下列規定：

(一) 長度在十公分以上者，長度偏差值不得大於百分之二。

(二) 長度未達十公分者，長度偏差值不得大於百分之三。

(三) 直徑偏差值不得大於百分之五。

七、火藥燃燒過程不得產生下列現象：

(一) 速燃。

(二) 爆燃。

(三) 斷火。但升空類一般爆竹煙火，其為多筒式，且每筒火藥量未達二公克者，或爆炸音類一般爆竹煙火之排炮、連珠炮不在此限。

(四) 火藥燃燒後，主體產生燃燒現象。

八、點火位置應明顯或標示清楚。

九、導火線應符合下列規定：

(一) 外露之導火線應採用安全引線，點火後三秒以上才能引燃主體。

(二) 安全引線應能承受三秒鐘以上之旁燃。

(三) 外露之導火線為單一導火線，且應裝置牢固，至少須能承受成品本身二倍或成品加上二百二十七公克之重量。

(四) 引燃後不得產生斷火現象。

(五) 不得採用電子點火頭。

十、一般爆竹煙火不得使用下列原料：


(一) 三硫化二砷 (As_2S_3)、砷酸鹽 ($M_3(AsO_4)_n$, n 為金屬價數) 或亞砷酸鹽 ($M_3(AsO_3)_n$, n 為金屬價數)。

(二) 氯酸鹽 ($M(ClO_3)_n$, n 為金屬價數)。但符合下列規定者，不在此限：

1、火藥量在零點零八公克以下者。

2、彩煙採用氯酸鉀 ($KClO_3$)，配以等量以上之碳酸氫鈉 ($NaHCO_3$) 者。

(三) 沒食子酸、五倍子酸 ($C_7H_6O_5$)，結構式如下圖：




(四) 鎂 (Mg)。但鎂鋁合金粉，不在此限。

(五) 汞鹽 ($Hgn(X)_2$, X 為陰離子或酸根, n 為陰離子或酸根之價數)。

(六) 赤磷 (P_4)。但用於製造玩爆紙、拉炮及玩具手槍底火藥時，在火藥中增加適量之鈍感劑，以降低其敏感性者，不在此限。

(七) 白磷 (P_4)。

(八) 苦味酸鹽 ($[C_6H_2N_3O_7]_nM$, n 為金屬價數) 或苦味酸 ($C_6H_3N_3O_7$)，結構式如下圖：



(九) 硫氰酸鹽 ($M(SCN)_n$, n 為金屬價數)。

(十) 能通過孔徑零點一四九毫米篩網之鈦 (Ti)。

(十一) 鋯 (Zr)。

(十二) 其他經中央主管機關公告禁用之化學物質。

十一、一般爆竹煙火標示應符合下列規定：

- (一) 標示事項不得虛偽不實，並以顯著、清晰可辨方式為之。
- (二) 標示字體為中文正體字，並得輔以外文及通用符號。
- (三) 內容應標明下列事項：
 1. 產品名稱及產品類別。
 2. 製造業者名稱、電話、地址及產品原產地。屬國外或大陸地區輸入者，並應標示輸入者名稱、電話及地址。
 3. 原料成分及火藥量。
 4. 安全標示：包括使用說明、警語及注意事項，並應標明下列事項：
 - (1) 產品為最小包裝者：不得拆開零售。
 - (2) 除於主管機關許可之專業爆竹煙火燃放活動中使用外，不得串接或堆疊使用。
 - (3) 升空類、飛行類或摔炮類產品：禁止兒童燃放，且不得販賣予兒童。
 - (4) 爆炸音類之拉炮類及玩爆紙類以外之產品：應於戶外空曠處使用。
 5. 國曆或西曆製造年月及有效期間。

第 4 條

一般爆竹煙火型式認可除應符合前條共同要件外，並應依其種類分別符合下列規定：

一、火花類：指以噴出火焰或分枝狀之火花、火星為目的者。

(一) 手持火花類：

1. 不可發出爆炸音或笛音。
2. 全長未達二十五公分者，手柄長度不得小於七點五公分。
3. 全長在二十五公分以上，未達五十公分者，手柄長度不得小於十公分。
4. 全長在五十公分以上者，手柄長度不得小於十五公分。
5. 水平位置燃放火花條時，主體下垂距離不得大於其火藥覆蓋長度百分之五十。
6. 火藥燃燒後，木質柄筒不得繼續燃燒。
7. 柄或手持部分，與燃燒主體緊密結合，不得有脫落現象。
8. 每個火藥量在十五公克以下。

(二) 筒狀火花類：

1. 不可發出爆炸音。
2. 紙筒垂直高度在其直徑三倍以上時，應安裝底座。
3. 放置於十二度斜板上不可傾倒。
4. 每個火藥量在三十公克以下。

二、旋轉類：指利用火藥作用後所生推力，使主體產生旋轉並噴出火花者。

- (一) 為非固定軸者，每個火藥量在十五公克以下；為固定軸者，每個火藥量在四十五公克以下。
- (二) 不得向上跳起零點五公尺以上。
- (三) 不得行走移動二公尺以上。
- (四) 不得發出笛音或爆炸音。
- (五) 不得與其他一般爆竹煙火組合。
- (六) 火藥作用時，主體不得產生燃燒現象。

三、行走類：指利用火藥作用所生推力，使主體可以在地面或水面上行走，或一面旋轉一面行走者，並可發出笛音或爆炸音。


- (一) 每個火藥量在二公克以下。
- (二) 火藥作用時，主體不得產生燃燒現象。
- (三) 作用時，藥劑與主體不得產生脫離狀況。

四、飛行類：指在紙或塑膠等製成之筒管中裝入火藥作為推進劑，於作用後升空，可發出笛音或爆炸音。

- (一) 會發出笛音者，每個火藥量在二公克以下；不會發出笛音者，每個火藥量在十公克以下。
- (二) 產品結構應為弧形設計，不得有尖角或銳邊。
- (三) 會產生爆炸者，其爆炸點應距離發射點十公尺以上。
- (四) 發射後軌跡在其發射垂直線十五度夾角範圍內。
- (五) 本體含發射底座者，水平方向之最小尺寸至少為全長三分之一，置於十八度斜板上時，不得翻倒。
- (六) 火藥量在二公克以上，且需以輔助設施始能與地面垂直發射者，應附有發射底座，主體升空後不得傾倒，且連同本體置於十八度斜板上時，不得翻倒。
- (七) 燃放後產生碎片落下時，應於距地面三公尺以上熄滅。

五、升空類：指以紙或塑膠製成之筒管（單筒或多筒），於筒內填充火藥等，射向空中後產生各種顏色及形狀之火花者。

- (一) 每個發射煙火之筒管直徑不得超過七點五公分，每筒火藥量在二十公克以下；多筒式者，總火藥量在二百公克以下。
- (二) 火藥腔體填充後，填充之火藥上方裝置塞子或不燃填塞物。
- (三) 筒內有爆炸藥劑者，距離發射點十五公尺以上始得開始產生爆炸效果。
- (四) 不得設計以手持或插座方式燃放。
- (五) 單筒底座應與主體牢固連接，底座寬度，應大於其高度三分之一以上。
- (六) 多筒式者，筒管壓縮強度應在三十公斤以上，塞底強度在三十公斤以上，筒與筒之間作用時間不得超過十秒；每筒火藥量未達二公克之多筒式者，筒管壓縮強度及塞底強度應在二十公斤以上，且燃成率不得小於百分之九十。
- (七) 單筒式者，放置於十八度斜板上不得傾倒。
- (八) 多筒式者，放置於六十度斜板上不得傾倒，如下圖：



- (九) 發射後軌跡在其發射垂直線十五度夾角範圍內。
- (十) 燃放後產生碎片落下時，應於距地面三公尺以上熄滅。
- (十一) 燃放時不得有燃放筒傾倒，或發生炸筒等現象。

六、爆炸音類：指以產生爆炸音為目的者，分為單響炮類、拉炮類、玩爆紙類、水鴛鴦類及無紙屑炮類。

- (一) 單響炮類：每根長度在五公分以下，直徑在一點五公分以下，火藥量在零點三公克以下。排炮及連珠炮聯結數不得超過一千根，且偏差值不得大於百分之五；燃成率不得小於百分之九十。
- (二) 拉炮類：每個火藥量在零點零五公克以下。
- (三) 玩爆紙類：每個直徑在零點五公分以下，火藥量在零點零八公克以下。
- (四) 水鴛鴦類：每個長度在七點五公分以下，直徑在零點六公分以下，火藥量在一公克以下。
- (五) 無紙屑炮類：每個藥粒直徑在零點五公分以下，火藥量在零點一公克以下。主體長度不得超過一千公分。

七、煙霧類：指以產生煙霧為目的者。

- (一) 每個火藥量在十五公克以下。
- (二) 不得發出爆炸音。
- (三) 不得直接以塑膠材料作為容器。
- (四) 作用時，火焰時間不得超過全部發煙時間四分之一。

八、摔炮類：指在細砂上塗滿火藥，以紙等包裝後再用漿糊、紙漿或木屑封固，擲於硬物上會發出爆炸音者。

(一) 每個直徑在一公分以下，火藥量在零點零八公克以下。

(二) 表面或被覆之加工應牢固，不得有破損或火藥外露之情形。

九、其他類：指無法歸類於第一款至前款之一般爆竹煙火或由第一款至前款中二類以上之一般爆竹煙火組合者。

(一) 無法歸類於第一款至前款者，應報請中央主管機關核定其種類。

(二) 由第一款至前款中二類以上之一般爆竹煙火組合者，應符合各類之相關規定。

第 5 條

申請一般爆竹煙火型式認可，應檢附下列文件及物品向中央主管機關或其委託之爆竹煙火認可專業機構為之：

一、申請書。

二、負責人國民身分證影本。

三、產品說明資料，應敘明產品形狀、尺寸、主要成分、火藥量、製程說明、安全標示等內容，並附本體照片（含正視圖、側視圖及俯視圖）、最小包裝單位照片與產品圖解等資料。

四、製造業者應檢附製造許可證書、公司或商業登記證明文件影本及最近一次完稅證明等影本。

五、輸入者應檢附公司或商業登記證明文件影本。

六、由國外或大陸地區輸入者，應檢附輸入許可文件影本、進口報單影本及國外或大陸地區原廠之出廠證明。

七、樣品三十二個。

八、儲存場所合法使用證明文件。

九、文件為外文者，應檢附詳實之中文正體字譯本。

十、其他經中央主管機關指定應檢附之文件。

前項文件為國外或大陸地區製作文書者，須經我國駐外館處或行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證。

第 6 條

一般爆竹煙火型式認可之審查方式如下：

一、書面審查：就前條檢附文件進行審查。

二、實體檢驗：就前條第一項第七款檢附之樣品進行檢驗。

第 7 條

前條第二款所定實體檢驗之檢驗方法如下：

一、外觀及尺寸檢驗：

(一) 應用目視檢驗成品外觀。

(二) 長度檢驗：以直尺或卡尺分別以互相垂直之二方向量取樣品二端面距離，取其平均值，其精確度為零點一毫米。

(三) 直徑檢驗：以卡尺分別在樣品上部、中部及底部量取樣品之主體直徑，取其平均值，其精確度為零點一毫米。

二、牢固性及平穩性檢驗：

(一) 導火線牢固性檢驗：將樣品主體提起，在下垂之導火線上吊起規定之重物一分鐘後，觀察導火線是否有脫落現象。

(二) 底座安裝牢固性檢驗：拿起底座使主體向下，在下垂主體上加掛三十公克重物吊起一分鐘後，觀察底座或主體是否分離。

(三) 塞底跌落檢驗：將主體以手拿住呈水平狀，於四十公分高度，向厚度為三公分以上之硬木自由落

下，每個樣品重複三次，觀察塞底是否有破裂或脫落現象。

(四) 塞底強度檢驗：將升空類多筒式樣品塞底，以萬能拉伸試驗機進行強度檢驗。

(五) 底座安裝平穩性檢驗：將樣品直立放置於用硬木板製成之斜面上，樣品不得傾倒，再將樣品旋轉九十度後，亦不得有傾倒之現象。

(六) 壓縮檢驗：將升空類多筒式樣品筒管，以萬能拉伸試驗機進行壓縮檢驗。

三、火藥檢驗：

(一) 禁用原料之檢驗，應採用化學分析方法。

(二) 火藥量檢驗：將樣品分解，剔除導火線及雜物。火藥量在一公克以上者，其秤重儀器之靈敏度為零點一公克；火藥量未達一公克者，其秤重儀器之靈敏度為零點零零一公克。

四、燃燒檢驗：

(一) 以點燃一般爆竹煙火方式檢驗樣品燃放效果。

(二) 導火線引火時間之檢驗：使用二個精確度在零點一秒以上之碼錶，記錄其點燃導火線至主體燃燒之時間，其量測值應至零點一秒。若二個碼錶偏差值未達零點五秒，取其平均值為導火線之燃燒時間。若二個碼錶偏差值在零點五秒以上者，則應重作。

(三) 旁燃檢驗：以暗火接觸導火線外緣，三秒內不得引燃導火線。

(四) 發射高度檢驗：選用標杆、測高儀、經緯儀及其他量測高度儀器量測。

(五) 發射偏斜角之測試：將可改變直徑之鐵絲圓圈，水平掛放於距樣品二公尺高處，圓心與發射點在同一垂直線上，調整圓圈直徑與發射點構成允許偏斜角度，觀察樣品是否通過鐵絲。

(六) 作用時間檢驗：

1. 以碼錶量測升空類多筒樣品筒與筒之間作用時間。

2. 以碼錶量測煙霧類爆竹煙火火焰時間及全部發煙時間。

第 8 條

申請一般爆竹煙火型式認可案件，經審查合格者，發給型式認可證書，並公告之；不合規定者，應敘明理由，不予認可。

前項型式認可證書應登載事項如下：

一、公司名稱。

二、公司地址。

三、負責人姓名。

四、產品名稱。

五、認可內容。

六、有效期間。

七、認可專業機構名稱。

八、其他經中央主管機關認定應登載事項。

前項型式認可證書登載事項有變更者，應於事實發生之日起一個月內檢附申請書、原型式認可證書正本及相關證明文件，向原爆竹煙火認可專業機構申請變更，並換發型式認可證書；其有效期間至原型式認可證書有效期間屆滿之日止。但變更涉及性能者，應重新申請型式認可。

型式認可證書遺失或毀損者，得向原爆竹煙火認可專業機構申請補發或換發；其有效期間至原型式認可證書有效期間屆滿之日止。

本辦法如有修正，致使一般爆竹煙火之型式認可要件變更時，原爆竹煙火認可專業機構應註銷已核發之一般爆竹煙火型式認可證書，並公告之。

第 9 條

型式認可之有效期間為五年，該期間屆滿前六個月內申請人得檢附原型式認可證書正本及第五條第一項第一款至第五款規定文件向原爆竹煙火認可專業機構申請展延，經審查核准者，換發型式認可證書。

前項展延期間，自原證書有效期間屆滿之次日起算五年。

原證書有效期間屆滿後，展延申請未核准前，不得申請個別認可。逾期申請展延者，應重新申請型式認可。

第 10 條

申請一般爆竹煙火個別認可，應檢附下列文件，向中央主管機關或其委託之爆竹煙火認可專業機構為之：

- 一、申請書。
- 二、負責人國民身分證影本。
- 三、一般爆竹煙火型式認可證書影本。個別認可申請人與型式認可證書申請人不同時，應併同檢附型式認可證書申請人之同意文件。
- 四、申請個別認可之數量表。
- 五、由國外或大陸地區輸入者，應檢附輸入許可文件影本、進口報單影本及國外或大陸地區原廠之出廠證明。
- 六、儲存場所合法使用證明文件。
- 七、文件為外文者，應檢附詳實之中文正體字譯本。
- 八、其他經中央主管機關指定應檢附之文件。

前項文件為國外或大陸地區製作文書者，須經我國駐外館處或行政院設立或指定之機構或委託之民間團體驗證。

第 11 條

一般爆竹煙火個別認可之審查方式如下：

- 一、書面審查：就前條檢附文件進行審查。
- 二、實體檢驗：至申請一般爆竹煙火個別認可之儲存場所進行抽樣檢驗，其抽樣檢驗依國家標準九〇四二之規定取樣，取樣之檢驗方法依第七條規定辦理。

前項第二款辦理實體檢驗之抽樣合格判定基準表及一般爆竹煙火個別認可實體檢驗之各項缺點判定表如附表一及附表二。

附表一 抽樣檢驗合格判定基準表

抽樣檢驗合格判定基準表								
個別認可數量	檢驗方法	樣本數	缺點類別					
			A1	A2	B1	B2	C1	C2
			Re	Re	Re	Re	Re	Re
3200 以下	燃燒檢驗	13	1	1	2	2	3	4
	其他檢驗	13						
3201- 35000	燃燒檢驗	20	1	1	2	3	4	6
	其他檢驗	20						
35001 以上	燃燒檢驗	32	1	1	3	4	6	9
	其他檢驗	32						

備註：

- 一、同一樣本有不同類別之缺點者，其不良品數目分別列入不同類別計算；同時有二項以上相同類別之缺點者，其不良品數目以一計算。
- 二、不良品數目在 Re(不合格判定之不良品數目下限)以上時，判定為不合格。
- 三、嚴重缺點：對人體有危害之虞，或無法達到一般爆竹煙火基本功能者，記作 A。分為下列二種：
 - (一) 不可修補之嚴重缺點記作 A1。
 - (二) 可修補之嚴重缺點記作 A2。

四、一般缺點：雖非嚴重缺點，而對一般爆竹煙火施放有產生重大障礙之虞者，記作 B。分為下列二種：

（一）不可修補之一般缺點記作 B1。

（二）可修補之一般缺點記作 B2。

五、輕微缺點：非屬於嚴重或一般缺點者，記作 C。分為下列二種：

（一）不可修補之輕微缺點記作 C1。

（二）可修補之輕微缺點記作 C2。

六、抽樣樣本數，以一般爆竹煙火主體計算。抽樣取得之藥劑量不足時，得增加抽樣數量。

第 12 條

申請一般爆竹煙火個別認可案件，經審查合格者，發給個別認可標示；不合格者，應敘明理由，不予認可。但缺點可修補者，申請人得於接獲審查結果通知之日起一個月內，檢附第十條規定文件及審查結果文件，向原爆竹煙火認可專業機構申請補正檢驗，並以一次為限。

前項補正檢驗之審查方式、實體檢驗抽樣數量及合格判定之基準，依前條規定辦理。但其缺點均屬附表二所列共同部分檢驗項目中標示之缺點者，實體檢驗之檢驗方法依第七條第一款第一目規定辦理。第一項補正檢驗之數量應扣除原抽樣檢驗數量及未修補之不良品。未修補之不良品，視為不能修補之一般爆竹煙火。

第 13 條

個別認可標示應符合下列規定：

一、長度為二十五毫米，寬度為十五毫米。

二、具有防偽設計。

三、標示認可之年份。

四、標示流水編號。

第 14 條

個別認可標示之附加方式應符合下列規定：

一、緊密黏貼於合格之一般爆竹煙火本體上。

二、於一般爆竹煙火之本體上黏貼有困難者，應在其最小包裝上緊密黏貼。

三、不得黏貼於安全標示上。

前項第二款最小包裝所含一般爆竹煙火數量不得超過二十四個。

第 15 條

申請一般爆竹煙火型式認可及個別認可之收費如下：

一、型式認可審查費：在國內製造者，為新臺幣一萬八千元，自國外或大陸地區輸入者，為新臺幣一萬九千元。

二、核發、補發或換發型式認可證書費：新臺幣五百元。

三、個別認可審查費：在國內製造者，為新臺幣二萬二千元，自國外或大陸地區輸入者，為新臺幣二萬三千元。

四、個別認可補正檢驗審查費：新臺幣二萬二千元。但依第十二條第二項但書辦理補正檢驗者，為新臺幣二千五百元。

五、每個個別認可標示為新臺幣一元。

第 16 條

第八條第三項至第五項型式認可證書之變更、補發、換發、註銷或公告、第九條第一項型式認可展延及第十二條第一項一般爆竹煙火個別認可補正檢驗，應由原爆竹煙火認可專業機構辦理。但原爆竹煙火認

可專業機構暫停認可業務或經中央主管機關撤銷、廢止認可、委託期限屆滿或終止委託者，由中央主管機關或其指定之爆竹煙火認可專業機構辦理。

第 17 條

本辦法中華民國一百零五年七月一日修正施行前已發給仍為有效之型式認可證書，其有效期間自本辦法修正施行之日起算五年，期滿前六個月內得依第九條規定申請展延。逾期未申請者，原型式認可證書失其效力。

第 18 條

本辦法自中華民國一百零五年七月一日施行。

附表二 一般爆竹煙火個別認可實體檢驗缺點判定表

一、共同部分：

序號	檢驗項目	認可要件	檢驗方法	最低檢驗數量 /抽樣樣本數	缺點名稱	缺點類別
1	外觀	第三條第二款 第三條第五款	第七條第一款第一目	全數檢驗	嚴重污損、生鏽、發霉	A2
					與原規格不符	A2
					有漏藥污染	B1
					變形	B2
					外表沾有藥粉	C1
					輕微污損、生鏽、發霉	C2
2	導火線	第三條第八款 第三條第九款	第七條第一款第一目 第七條第二款第一目 第七條第四款第二目、第三目	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	採用電子點火頭	A1
					非單一導火線	A2
					導火線燃燒時間未滿 2 秒	A2
					導火線旁燃時間未滿 2 秒	
					導火線燃燒時間在 2 秒以上，未滿 3 秒	B2
					導火線旁燃時間在 2 秒以上，未滿 3 秒	
					不牢固	B2
					斷火或無法引燃燃放	C1
點火位置不明顯	C2					
3	主體	第三條第六款	第七條第一款	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	直徑偏差值大於 5%	A2
					長度不符規定，偏差值超過 5%	A2
					長度不符規定，偏差值在 5%以內	B2
					破裂、黏接不牢	B2
4	底座、發射底座	第三條第四款 第四條(底座、發射底座相關規範)	第七條第二款第二目、第五目 第七條第四款第一目	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	底座安裝不牢固或不平穩	A2
					底座水平方向未達垂直高度 1/3 以上，且在各類斜板測試中傾倒	
					底座未能承受主體作用時之衝擊力	A2
					發射底座與主體置於斜板測試中傾倒	
發射底座未能承受主體作用時之衝擊力	A2					

5	塞底	第三條第三款	第七條第二款第三目、第七條第四款第一目	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	不牢固	A2
					燃燒時塞底未能防止火焰、火星由尾端噴出	A2
6	標示	第三條第十一款	第七條第一款第一目	全數檢驗	標示不清晰、被遮蓋、損壞	A2
					使用說明、警語、注意事項未標示或標示內容不符規定	
					未標明原料成分或火藥量	B2
					未標示產品名稱、產品類別、製造業者或輸入者、原產地	
未標示製造年月或有效期間						
					印刷有錯誤、字體不符合要求	
7	藥量成分	第三條第十款 第四條(火藥量相關規範)	第七條第三款	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	使用違禁藥品	A1
					火藥量超過法定容許值	A1
					火藥量超過原規格設計 5%以上	A1
					火藥量超過原規格設計未達 5%	B2
8	其他	第三條第一款 第三條第七款	第七條第四款第一目	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	產品燃放後產生尖銳碎片	A1
					燃放後產生斷火、速燃或爆燃	A1
					燃放後主體產生燃燒現象	A1

二、個別部分

序號	產品類別	認可要件	檢驗方法	最低檢驗數量/抽樣樣本數	缺點名稱	缺點類別
1	火花類(手持)	第四條第一款第一目	第七條第一款第一目、第二目 第七條第四款第一目	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	主體燃燒後下垂距離大於其火藥覆蓋長度 50%	A1
					主體燃燒後未能與柄緊密結合而有脫落之現象、木質柄筒繼續燃燒	A1
					手持部分長度不足	A2
					發出笛音或爆炸音	A2
1-1	火花類(筒狀)	第四條第一款第二目	第七條第二款第二目、第五目 第七條第四款第一目	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	紙筒垂直高度超過其直徑三倍以上時，未安裝牢固之底座	A2
					主體放置於 12 度斜板上傾倒	A2
					發出爆炸音	A2
2	旋轉類	第四條第二款	第七條第四款第一目	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	點燃後向上跳起高度超過 0.5 公尺	A1
					點燃後移動距離達 3 公尺以上	A1
					火藥作用時主體產生燃燒現象	A2
					點燃後移動距離達 2 公尺以上未滿 3 公尺	B1
					發出笛音或爆炸音	B2
3	行走類	第四條第三款	第七條第四款第一目	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	火藥作用時主體產生燃燒現象	A2
					作用時藥劑與主體脫離	B1

4	飛行類	第四條第四款	第七條第一款第一目 第七條第四款第一目、第四目、第五目	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	產品結構非為弧形設計，有尖角或銳邊	A1				
					具有爆炸效果之煙火其爆炸點距離發射點未達 10 公尺	A1				
					發射後與其發射垂直線之夾角超過 25 度	A1				
					燃放後產生碎片落下時，未於距地面 3 公尺以上熄滅	A1				
					主體著火時同時爆炸	A1				
					發射後與其發射垂直線之夾角超過 15 度至 25 度	B2				
5	升空類	第四條第五款	第七條第二款第四目、第六目 第七條第四款第一目、第四目、第五目、第六目之 1	3 個/26 個 3 個/40 個 7 個/64 個	具有爆炸效果之煙火其爆炸點距離發射點未達 15 公尺	A1				
					燃放後產生碎片落下時，未於距地面 3 公尺以上熄滅	A1				
					燃放筒傾倒，或發生炸筒等現象	A1				
					多筒式者，其筒與筒之間作用時間超過 10 秒	B1				
					發射後與其發射垂直線之夾角超過 15 度至 25 度	B2				
					發射後與其發射垂直線之夾角超過 25 度	A1				
				2 個/26 個 2 個/40 個 3 個/64 個	火藥腔體裝置之塞子或不燃填塞物不牢固、毀損、缺漏	A2				
					多筒式塞底強度未滿 30 公斤；每筒火藥量未達 2 公克之多筒式者，筒管塞底強度未滿 20 公斤	A2				
				2 個/26 個 2 個/40 個 3 個/64 個	多筒式筒管壓縮強度未滿 30 公斤；每筒火藥量未達 2 公克之多筒式者，筒管壓縮強度未滿 20 公斤	A2				
					每筒火藥量未達 2 公克之多筒式者，燃成率未達 90% 以上	B1				
				6	爆炸音類	第四條第六款	第七條第一款	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	單響炮類燃成率未達 90%	B1
									無紙屑炮類藥粒直徑超過 0.5 公分	B1
單響炮類排炮及連珠炮聯結數超過一千根；無紙屑炮類主體長度超過一千公分	B2									
單響炮類排炮及連珠炮聯結數偏差值超過 5% 以上	C2									
7	煙霧類	第四條第七款	第七條第一款	3 個/26 個	引燃後有爆炸情形發生	A1				

		款	款第一目 第七條第四 款第一目、 第六目之 <u>2</u>	5 個/40 個 7 個/64 個	直接以塑膠材料作為容器	A1
					火焰時間超過全部發煙時間 1/4 以上	C1
8	摔炮類	第四條第八 款	第七條第一 款第一目	3 個/26 個 5 個/40 個 7 個/64 個	外表有破損或有火藥外露之情形 發生	A1